Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в Ногинском районе,
городах Балашиха, Железнодорожный, Реутов, Черноголовка, Электросталь
(Ногинский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области»)
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц (УНЗ) № РОСС RU.0001.21СГ85

142412, Московская обл., г.Ногинск, ул.Климова, д.37. Телефон: 8(496)515-23-12 Факс: 8(496)515-23-12
Сайт: www.n-ffbuz.ru E-mail: noginsk@cgemo.ru ИНН 5029081629 КПП 503143001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель (зам. руководителя) ИЛЦ
Шугарова О.Н.
от 15 ноября 2021 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 7.8861/21 от 15 ноября 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ИП Нестеренко Л.Д.

2. Юридический адрес: 115142, г. Москва, ул. Корабельная, д. 17, кор. 1, кв. 237; фактический адрес: Московская область, Ногинский район, пос. Рыбхоз

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Вода питьевая, расфасованная в емкость; упаковка: стерильная стеклянная посуда

НД на продукцию: ТУ 11.07.19-001-0166923680-2020

Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ИП Нестеренко Л.Д., юридический адрес: 115142, г. Москва, ул. Корабельная, д. 17, кор. 1, кв. 237; фактический адрес: Московская область, Ногинский район, пос. Рыбхоз, **страна:** РОССИЯ

4. Место отбора: Московская область, г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 3, киоск

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.11.2021 11:45
Ф.И.О., должность: Степанович Е.В., менеджер по маркетингу ИП Нестеренко Л.Д.
Условия доставки: Автотранспортом
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.11.2021 14:00
ИЛЦ не несет ответственности за представленную заказчиком информацию и отбор проб

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 93/41 от 16.02.2021
заявка № 494 от 15.02.2021
Температура окружающей среды в момент отбора пробы: плюс 1°С
Температура пробы при поступлении в ИЛЦ: плюс 5°С
Не опломбировано
Консервирующее вещество не применялось

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества"

8. Код образца (пробы): 2.21.8861 /091

9. Место осуществления деятельности: РФ, 142412, Московская область, г. Ногинск, ул. Климова, д. 37

10. Средства измерений: не требуется по НД

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 11.11.2021 14:10 внутрилабораторный номер образца (пробы) 8861 - 5307 дата начала испытаний 11.11.2021 14:10 дата выдачи результата 15.11.2021 12:45					
1	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	менее 1	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03 (с изм. № 1 от 07.07.2010) Утверждено Главным гос. сан. врачом РФ от 15.01.2003
2	ОМЧ при температуре 22 град.С	КОЕ/мл	менее 1	не более 100	МУ 2.1.4.1184-03 (с изм. № 1 от 07.07.2010) Утверждено Главным гос. сан. врачом РФ от 15.01.2003
3	ОМЧ при температуре 37 град.С	КОЕ/мл	менее 1	не более 20	МУ 2.1.4.1184-03 (с изм. № 1 от 07.07.2010) Утверждено Главным гос. сан. врачом РФ от 15.01.2003
4	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100 мл	менее 1	отсутствие в 300 мл	МУ 2.1.4.1184-03 (с изм. № 1 от 07.07.2010) Утверждено Главным гос. сан. врачом РФ от 15.01.2003

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Маякина А. Е., Инженер отделения отбора, кодирования проб и выдачи результатов

Конец протокола

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ